



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

000170-TSE-01/04

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

16.06.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

16.06.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

ÜNİTRANS.ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARETA.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

SELAHADDİN EYYUBİ MAH. 1580. SK. NO:6 ESENYURT
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜNİTRANS ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

SELAHATTİN EYYÜBİ MAH.UGUR MUMCU CAD.1580 SOK.NO:6
ESENYURT İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

000170-TSE-01/03

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

unitrans simge akım trafoları şekil

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 61869-2 / 12.06.2013 – TS EN 61869-1 / 09.10.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Akım Transformatörleri

1. UNB Model

Beyan Giriş Akımı: 20 A'den 150 A'e kadar (150 A dahil)

Beyan Çıkış Akımı: 5A

Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10 VA

Beyan Frekansı: 50 Hz

Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV

Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3

Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln , 1 sn.

2. UNK Model

Beyan Giriş Akımı: 1 A'den 30 A'e kadar (30 A dahil)

Beyan Çıkış Akımı: 5A

e-imzalı/e-signed

12.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(000170-TSE-01/04nolu belge devamı) : UNİTRANS.ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 – TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln , 1 sn.
3. UN310 Model
Beyan Giriş Akımı: 20 A'den 400 A'e kadar (400 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln , 1 sn.
4. UN410 Model
Beyan Giriş Akımı: 20 A'den 800 A'e kadar (800 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xln , 1 sn.
5. UN530 Model
Beyan Giriş Akımı: 200 A'den 2000 A'e kadar (2000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10-15 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 40 kA , 1 sn.
6. UN630 Model
Beyan Giriş Akımı: 200 A'den 2000 A'e kadar (2000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10-15 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 40 kA , 1 sn.
7. UN125 Model
Beyan Giriş Akımı: 800 A'den 5000 A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5 - 10- 15 VA

e-ımalı/e-signed

12.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=7&page=4> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(000170-TSE-01/04nolu belge devamı) : UNİTRANS.ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARETA.Ş.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 40 kA , 1 sn.
8. UN127 Model
Beyan Giriş Akımı: 1000 A'den 5000 A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5 - 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 40 kA, 1 sn.
9. UN130 Model
Beyan Giriş Akımı: 400 A'den 4000 A'e kadar (4000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 40 kA, 1 sn.
10. UN150 Model
Beyan Giriş Akımı: 600 A'den 4000 A'e kadar (4000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0,5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 40 kA, 1 sn.

e-imzalı/e-signed

12.09.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://cvr.kontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=74pcc4d4> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

